



УСПН г. Бишкек и Чуйской области

(Түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)
720033 г. Бишкек пр. Момоев, 101/2
(Индекси, дарези, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ
АКТ ПРОВЕРКИ

2022 ж.г. «14» 06
(Акт түзүлгөн күнү)
(Дата составления акта)

С. Байгелди
(Текшерүү жүргөн орду)
(Место проведения проверки)

СШ, с. Байгелди
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)
УИН 01502202110283
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган эсери, ишмердигинин түрү/ИНН место регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта)

Мен/Мною Шамметов И. Г. инспектор
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, күбөлүгүнүн номери/ФИО, должность и номер служебного удостоверения лица, проводившего проверку)
с. уф №12

Негиз/Основание Триккер СПН при МТС
№01-09/18 от 22.04.2022 г.
(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери/
Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии директор Эшмекенова Т.Э.

(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период 14.06.2022
(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/проведена проверка Момоев
(Текшерүүнүн түрү (указание вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено
(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилер жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу./Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов.)

Предписание для устранения

- Разработать и вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.2, прил.3).
- Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками и персоналом. (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.3, п/п 3).
- В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу, установить предписывающие знаки "ВЫХОД" подключенные к системе аварийного освещения при пожаре (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.34).
- На дверях чердачных и подвальных помещений указать надписи о месте хранения ключей (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.36).
- Эвакуационные выходы и пути не загромождать мебелью и различными предметами (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.32, п/п 2).
- Территорию очистить от сухотравья (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.15).
- Укомплектовать пожарный щит наборами первичных средств пожаротушения, а именно багров-2, ломов-2, порошковых огнетушителей-2, углекислотных-1, асбестовое или войлочное полотно-1, с песком и лопатой, бочки с водой и ведрами в летнее время (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.103).
- Дополнительно приобрести огнетушители ОП-5 (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.103, прил.3).
- Все помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (Перечень объектов подлежащих оборудованию АПС ППКР №196 от 29.04.2011 г).
- ✓ - Разработать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ЧС (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.123).

С. Пунята.

Срок устранения: **один месяц**

Гл.инспектор:

Получил:



М.Ташматов

Жумишанова. Т. Т.

Байгелди жалпы билим берүү негизги мектеби

Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматынын 2022-жылдын 14-июнундагы текшерүү актысын аткаруунун анализи.

- КРнын 22.08.2018-жылы чыгарылган №381-токтомунун негизинде Өрт коопсуздугун сактоо боюнча нускамалар иштелип чыкты жана мектеп дубалына илинди.
- Коридорго, каалгаларга “ЧЫГУУ” белгилери жазылды.
- Мектеп чатырынын кире беришине жана мектептин кире беришине ачкычтардын запас топтому илинди.
- Эвакуациялык чыгуу жолдорун жана коридор жолдорун ар кандай мебелдер жана тоскоолдук жараткан предметтер менен баш-аламандыкка жол берилген жок.
- Өрттү болтурбоонун алдын-алуу максатында, мектеп айланасын куураган чөптөрдөн арылттык.
- Комплектелген өрт өчүрүү шаймандарын тийиштүү орундарга жайгаштырдык. Актыда жазылган предметтер толук алынып келинди.
- Огнетушительдер менен толукталды.
- Мектептин ичине жалпы сигнализация орнотулду.

Бул тапшырмалар бир айдын ичинде айыл өкмөтүнүн каржылоосу менен аткарууга алынды.

Мектеп директору

Чарба иштери боюнча

директордун орун басары



Эшимканова Г.Э.

Закир кызы А.